



## 2008-15 Brandverhütung auf Baustellen

### A 6 Checkliste – Selbstentzündung



#### Vorgesetzte

Schutzmassnahmen	Erledigt
Ich prüfe, ob zur Minderung der Brandgefahr alternative Arbeitsmethoden möglich sind und lasse gegebenenfalls diese ausführen.	
Ich instruiere meine Mitarbeitenden hinsichtlich der Selbstentzündungsgefahren der verwendeten Arbeitsmittel.	
Ich stelle für die Aufbewahrung und Entsorgung von selbstentzündlichen Arbeitsmitteln luftdichtverschliessbare Metallbehälter zur Verfügung.	

#### Arbeitnehmende

Schutzmassnahmen	Erledigt
Ich bin mir der Gefahren bei der Verwendung und Entsorgung von selbstentzündlichen Arbeitsmitteln bewusst und befolge die Hinweise auf den Packungsbeilagen.	
Ich entsorge oder deponiere Öl- und fettgetränkte Lappen, Tücher, Pads und andere Materialien ausschliesslich in luftdicht verschlossenen Metallbehältern.	