



## 2008-15 Prevenzione incendi sui cantieri

### A 6 Lista di controllo – Autoaccensione



#### Superiore

Misure di protezione	Ese- guito
Verifico se sono possibili dei metodi di lavoro alternativi, per ridurre il pericolo di incendio, e se fosse possibile e necessario li faccio realizzare.	
Istruisco i miei dipendenti in merito ai pericoli di autoaccensione dei prodotti per il lavoro che si applicheranno.	
Metto a disposizione contenitori di metallo chiudibili ermeticamente, per la conservazione e lo smaltimento dei prodotti edili autoinfiammabili.	

#### Dipendente

Misure di protezione	Ese- guito
Sono consapevole dei pericoli derivanti dall'applicazione e dallo smaltimento di prodotti edili autoinfiammabili e seguo le indicazioni sui foglietti illustrativi.	
Smaltisco o deposito stracci, asciugamani, strofinacci e altri materiali imbevuti di olio e di grasso esclusivamente in contenitori di metallo chiusi ermeticamente.	