




## 2008-15 Prevenzione incendi sui cantieri

### A 5 Lista di controllo – Saldatura, taglio e procedimenti affini nonché scintille in volo



#### Superiore

Misure di protezione	Ese-guito
Procuro un'autorizzazione di saldatura che potrebbe semmai essere necessaria e informo i miei dipendenti sul suo contenuto, rispettivamente consegno loro una copia dell'autorizzazione di saldatura. La direttiva CFSL no. 6509 contiene un modello di un'autorizzazione di saldatura. ( <a href="https://www.ekas.admin.ch/redirect.php?cat=Pfbdpviz%2BNJIAL0H%2BSVPBg%3D%3D&amp;id=81">https://www.ekas.admin.ch/redirect.php?cat=Pfbdpviz%2BNJIAL0H%2BSVPBg%3D%3D&amp;id=81</a> ) 	
Verifico se sono possibili dei metodi di lavoro alternativi, per ridurre il pericolo di incendio, e se fosse necessario li faccio realizzare.	
Rendo attenti i miei dipendenti sui pericoli presenti nel settore di lavoro, ordino le necessarie misure di prevenzione degli incendi e controllo la loro attuazione.	
Metto a disposizione gli apparecchi di spegnimento adatti e in numero sufficiente.	
Incarico i miei dipendenti di attuare le misure di controllo dopo l'ultimazione dei lavori.	

#### Dipendente

Misure di protezione	Ese-guito
Conosco le direttive dell'autorizzazione di saldatura che è stata rilasciata e mi attengo a esse.	
Allontano i materiali / le sostanze / i liquidi combustibili dal settore di lavoro (anche dall'interno dei contenitori da trattare). Devo tenere in considerazione che il raggio di distanza delle scintille in volo può ammontare fino a 10 m (anche verticalmente).	
Protego con coperture ignifughe (per es. lastre di protezione antincendio, lamiere divisorie) i materiali / le sostanze / i liquidi combustibili che non possono essere rimossi dal settore di lavoro.	
Sigillo in modo resistente al fuoco le aperture nelle pareti, nei pavimenti, nei soffitti, incluse le canaline per l'energia.	
Raffreddo le parti che conducono il calore, che possono provocare incendi nei locali vicini, per esempio con stracci imbevuti d'acqua.	
Faccio sorvegliare il processo di lavoro a un'altra persona in aggiunta, se il pericolo di incendio non può essere escluso nonostante le misure di protezione.	
Sono in grado di raggiungere, in modo rapido e senza ostacoli, gli estintori portatili, e so come si usano.	
Eseguo la saldatura, il taglio e i procedimenti affini solo fino a un massimo di 2 ore prima della fine ufficiale dei lavori.	
Dopo aver ultimato i lavori, controllo il posto di lavoro e l'ambiente circostante (inclusi eventuali locali adiacenti in pericolo) sul materiale riscaldato, sull'odore di bruciato, sui punti con materiale latente e incandescente e sui piccoli nidi di incendio. Eseguo il controllo fino a quando è chiaro che non esiste più alcun pericolo di incendio (sorveglianza regolare ogni 2 ore).	