

Prevenzione incendi sui cantieri

Lista di controllo per il superiore

Saldatura, taglio e procedimenti affini nonché scintille in volo



Procuro un'autorizzazione di saldatura qualora necessaria e informo i miei collaboratori sul suo contenuto, oppure consegno loro una copia dell'autorizzazione di saldatura. La direttiva CFSL n. 6509 contiene un modello di un'autorizzazione di saldatura.

Eseguito



Verifico se sono possibili dei metodi di lavoro alternativi per ridurre il pericolo di incendio e se fosse possibile e necessario li faccio realizzare.

Eseguito



Segnalo ai miei collaboratori i pericoli presenti nel settore di lavoro, ordino le necessarie misure di prevenzione degli incendi e controllo la loro attuazione.

Eseguito



Metto a disposizione gli apparecchi di spegnimento adatti e in numero sufficiente.

Eseguito




Incarico i miei collaboratori di attuare le misure di controllo dopo l'ultimazione dei lavori.

Eseguito

Prevenzione incendi sui cantieri


Lista di controllo per il dipendente

Saldatura, taglio e procedimenti affini nonché scintille in volo




Eseguito

Conosco le direttive dell'autorizzazione di saldatura che è stata rilasciata e mi attengo a esse.




Eseguito

Allontano i materiali / le sostanze / i liquidi combustibili dal settore di lavoro (anche dall'interno dei contenitori da trattare). Devo tenere in considerazione che la distanza raggiunta dalle scintille in volo può arrivare fino a 10 m (anche verticalmente).




Eseguito

Protego con coperture ignifughe (per es. lastre di protezione antincendio, lamiere divisorie) i materiali / le sostanze / i liquidi combustibili che non possono essere rimossi dal settore di lavoro.




Eseguito

Sigillo in modo resistente al fuoco le aperture nelle pareti, nei pavimenti, nei soffitti, incluse le canaline per l'energia.




Eseguito

Raffreddo le parti che conducono il calore che possono provocare incendi nei locali vicini, per esempio con stracci imbevuti d'acqua.




Eseguito

Faccio sorvegliare il processo di lavoro a un'altra persona in aggiunta, se il pericolo di incendio non può essere escluso nonostante le misure di protezione.




Eseguito

Sono in grado di raggiungere, in modo rapido e senza ostacoli, gli estintori portatili, e so come si usano.



Eseguito

Eseguo la saldatura, il taglio e i procedimenti affini solo fino a un massimo di 2 ore prima della fine ufficiale dei lavori.



Eseguito

Dopo aver ultimato i lavori, controllo che sul posto di lavoro e nell'ambiente circostante (inclusi eventuali locali adiacenti a rischio) non siano presenti materiale riscaldato, odore di bruciato, punti con materiale incandescente e piccoli nidi di incendio.