



Numero FAQ – 15-028

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Prescrizioni: 15-15 Distanze di sicurezza antincendio Strutture portanti Compartimenti tagliafuoco

Cifra, Capoverso: [3.3](#)

Tema: Fori in pareti di calcestruzzo formanti compartimenti tagliafuoco

Data della decisione: 15.09.2022

Domanda:

In pratica esistono differenti metodi di posa relativi ai fori di armatura nelle pareti di cemento che formano compartimenti tagliafuoco. Parzialmente vengono richieste misure di sigillatura particolari (silicone antincendio o simili). Nell'interesse di un'applicazione unitaria, economicamente ottimizzata, proponiamo di ripubblicare i contenuti della FAQ 15-013i del 08.02.2011 e poniamo la seguente domanda:

- È sufficiente chiudere i fori di armatura nelle pareti di cemento che formano compartimenti tagliafuoco con tappi in materiale sintetico, secondo il rapporto di esame no. 901 9006 000/Re/Pk del MPA (Istituto di prova dei materiali) di Stoccarda del 12.05.2010?

Risposta della CPPA:

Sì, i fori di armatura nelle parti della costruzione in cemento formanti compartimento tagliafuoco devono essere riempiti con materiali da costruzione RF1 oppure chiusi con tappi in materiale sintetico.

Nota esplicativa / interpretazione

FAQ resa pubblica