



Numero FAQ – 13-004

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Prescrizioni: 13-15 Materiali da costruzione e parti della costruzione

Cifra, Capoverso: [3.1.14 capoverso 1](#) e [3.1.15 capoverso 1](#)

Tema: Criterio supplementare S200 per le serrande tagliafuoco e quelle per lo sfogo del fumo

Data della decisione: 21.03.2023

Domanda:

Nella cifra 3.1.14 nonché 3.1.15 viene richiesto come criterio supplementare l'adempimento della classificazione S₂₀₀. È corretto questo requisito?

Risposta della CPPA:

No, per questo requisito si tratta di un errore. Secondo la norma di classificazione SN EN 13501-3 per le serrande tagliafuoco e SN EN 13501-4 per le serrande dello sfogo del fumo (sportelli d'aerazione per l'evacuazione del fumo), la classificazione S₂₀₀ non esiste.

Richiesta all'AIET per la modifica in occasione della prossima revisione

Senza valore legale fino all'approvazione da parte dell'AIET

FAQ resa pubblica