



FAQ-Nummer – 13-004
Brandschutzvorschriften VKF, Ausgabe 2015
Vorschrift: 13-15 Baustoffe und Bauteile

Ziffer, Absatz: 3.1.14 Abs. 1 und 3.1.15 Abs. 1
Thema: Zusatzkriterium S200 bei Brandschutz- und Entrauchungsklap-
pen
Beschlussdatum: 21.03.2023

Frage:

In Ziffer 3.1.14 sowie 3.1.15 wird als Zusatzkriterium die Erfüllung der Klassifikation S₂₀₀ ge-
fordert. Ist diese Anforderung korrekt?

Antwort ABSV:

Nein, es handelt sich bei dieser Anforderung um einen Fehler. Die Klassifikation S₂₀₀ existiert
gemäss Klassifizierungsnorm SN EN 13501-3 für Brandschutz- und SN EN 13501-4 für Ent-
rauchungsklappen nicht.

Antrag an IOTH zur Änderung bei nächster Revision

Ohne Rechtskraft bis Verabschiedung durch das IOTH

FAQ öffentlich publiziert