



Numero FAQ – 20-004

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Prescrizioni: 20-15 Impianti di rivelazione d'incendio

Cifra, Capoverso: [3.4.1 capoverso 2](#) e [appendice cifra 3.4.1](#)

Tema: Centrale costantemente occupata

Data della decisione: 12.09.2023

Domanda:

I processi per le interferenze / i guasti e per le disattivazioni degli impianti di rivelazione d'incendio nella centrale costantemente occupata possono essere automatizzati da un sistema di gestione degli allarmi (SGA)? In caso affermativo, quali requisiti valgono per il SGA?

Risposta della CPPA:

Secondo la cifra 8.1 della norma SN EN 50518:2019 nel SGA l'elaborazione automatica e manuale dei processi è possibile. Deve essere ottemperata la cifra 10.5.1 della SN EN 50518:2019. Questo può essere garantito da una persona istruita o da un SGA ridondante.

Nota esplicativa / interpretazione

FAQ resa pubblica