



## Numero FAQ – 22-003

### Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

### Prescrizioni: 22-15 Sistemi parafulmine

**Cifra, Capoverso:** [Appendice cifra 2 lett. a](#)

**Tema:** Necessità

**Data della decisione:** 12.09.2023

---

#### **Domanda:**

Con la decisione della Commissione tecnica della protezione antincendio (CTPA) del 09.06.2021, la tabella in appendice alla DPA-AICAA 16-15 è stata adeguata per quanto riguarda la concentrazione di persone nei negozi di vendita. Questo ha come conseguenza, che il testo della lett. a «Locali a grande concentrazione di persone» nella tabella alla cifra 2 dell'appendice della DPA 22-15 non è più corretto.

---

#### **Risposta della CPPA:**

A causa dell'adeguamento del 09.06.2021, per quanto riguarda la concentrazione di persone nei negozi di vendita esiste una contraddizione tra l'appendice alla cifra 3.5.2 «Concentrazione di persone» della DPA-AICAA 16-15 e l'appendice alla cifra 2 «Necessità» della DPA-AICAA 22-15.

Il testo alla lett. a nell'appendice della cifra 2 «Necessità» dovrebbe ora essere il seguente:

**a      locali a grande concentrazione di persone;**

Locali in cui possono intrattenersi più di 300 persone, in particolare saloni multiuso, palestre e padiglioni espositivi, sale, teatri, cinema, ristoranti e simili spazi di ritrovo nonché mercati specializzati, grandi magazzini, centri commerciali e supermercati.

[Viene tralasciata l'annotazione]

**Correzione (prevista nel 2026)**

**FAQ resa pubblica**