



## Numero FAQ – 25-020

### Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

### Prescrizioni: 25-15 Impianti tecnici d'aerazione

**Cifra, Capoverso:** [3.1 capoverso 2](#)

**Tema:** Installazione degli apparecchi di condizionamento dell'aria

**Data della decisione:** 29.02.2024

---

#### **Domanda:**

A cosa si riferisce la definizione di «locale separato» contenuta nel capoverso menzionato della direttiva?

Si è qui dell'opinione che debba essere realizzato un locale solo per l'aggregato d'aerazione, senza ulteriori installazioni tecniche della casa (domotica), destinazioni d'uso, carichi di incendio, pericoli di attivazione, ecc.?

Oppure, a seconda di altre direttive, in questo locale si possono installare anche le distribuzioni sanitarie, gli impianti termotecnici (se consentito dalla rispettiva DPA), ecc.?

---

#### **Risposta della CPPA:**

Gli aggregati che servono più compartimenti d'aerazione sono da collocare in un locale separato. Un «locale separato» in relazione alle centrali d'aerazione non può servire per altri scopi. Sono ammessi altri impianti tecnici domestici (domotici) con esiguo rischio d'incendio (per esempio distribuzione sanitaria, distribuzione del riscaldamento, caldaia per l'acqua calda "Boiler").

Non sono ammesse le installazioni domestiche / domotiche che non hanno un esiguo rischio d'incendio o per le quali vengono richiesti dei requisiti al locale di installazione (per es. gli aggregati generatori di calore che funzionano con combustibili solidi, liquidi o gassosi).

**Nota esplicativa / interpretazione**

**FAQ resa pubblica**