

Numero FAQ: 21-020

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Elenco direttive antincendio 21-15 / Impianti d'evacuazione di fumo e calore

Cifra, Capoverso: [3.1](#), [3.2](#) e [3.4](#)

Tema: Locale di vendita (DA 10-15) / Nozione evacuazione del fumo (DA 21-15)

Data della decisione: 06.09.2017

Domanda:

Il termine "Locali di vendita" è stato integrato dal 1° gennaio 2017 nella DA 10-15. Qui viene in modo inequivocabile indicato che i requisiti inerenti alla destinazione d'uso dell'artigianato e dell'industria valgono anche per i locali di vendita.

La DA 21-15 sugli impianti d'evacuazione di fumo e calore, che aveva già integrato il termine "Locale di vendita" nelle tabelle alle cifre 3.1, 3.2 e 3.4 (nella stessa cella come "Negozi di vendita"), non è però stata modificata.

Per l'evacuazione del fumo i requisiti relativi alle "costruzioni industriali e commerciali" e ai "negozi di vendita" sono differenti.

Di seguito è riportato l'estratto dalla DA 21-15, cifra 3.1:

Destinazione d'uso	Situazione	Impianto d'evacuazione di fumo e calore richiesti	
		senza impianto di spegnimento (Superficie compartimento tagliafuoco risp. persone)	con impianto di spegnimento (Superficie compartimento tagliafuoco risp. persone)
Locali industriali, artigianali e di stoccaggio	interrato o chiuso su tutti i lati	> 600 m ²	> 3'600 m ²
	sopra il terreno, non chiuso su tutti i lati ¹⁾	> 2'400 m ²	> 4'800 m ²
Negozi di vendita e locali di vendita	irrilevante	> 600 m ²	> 600 m ²

⇒ Quali requisiti valgono per l'evacuazione del fumo dai locali di vendita con meno di 1'200 m², come definito nella DA 10-15?

Risposta comitato PA:

Nella logica delle prescrizioni, la determinazione delle nozioni e delle definizioni vale come principio, fino al momento in cui nelle direttive viene definito diversamente. Pertanto per i locali di vendita devono essere rispettate le disposizioni della DA 21-15 riguardanti la destinazione d'uso "Negozi di vendita e locali di vendita".

Nota esplicativa / interpretazione

FAQ resa pubblica