



Numero FAQ – 20-005

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Prescrizioni: 20-15 Impianti di rivelazione d'incendio

Cifra, Capoverso: [3.2.2 Settori esclusi](#)
Tema: Sorveglianza degli spazi di lavoro mobili individuali
Data della decisione: 29.02.2024

Domanda:

È possibile escludere dall'area di sorveglianza degli impianti di rivelazione d'incendio (IRI) i singoli spazi di lavoro mobili con impianto di illuminazione e ventilazione e con collegamenti elettrici all'interno dei locali?

Contrariamente alla DPA-AICAA 19-15 sugli «impianti sprinkler», questi singoli spazi di lavoro o cabine non vengono trattati nella DPA-AICAA 20-15.



Risposta della CPPA:

Possono essere esclusi dall'area di sorveglianza quegli spazi di lavoro mobili individuali la cui superficie non superi i 2 m². Gli spazi di lavoro mobili si definiscono tali perché possono essere spostati facilmente e senza modifiche strutturali. In caso di incendio, il sistema di allarme deve essere garantito anche per chi lavora negli spazi di lavoro mobili.

Nota esplicativa / interpretazione

FAQ resa pubblica