

## Numero FAQ: 24-002

### Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

### Elenco direttive antincendio 24-15 / Impianti termotecnici

Cifra, Capoverso: [3.2](#)  
 Tema: Collocamento di un riscaldamento in una rimessa di una CMF  
 Data della decisione: 21.08.2015

#### Domanda:

Può essere installato e messo in funzione, in una rimessa (tipo di costruzione senza resistenza al fuoco) di una CMF, un aggregato di combustione per combustibili liquidi o gassosi?

#### Risposta comitato PA:

In base alla cfr. 3.2, cpv. 1, non ci sono requisiti per il locale d'installazione di aggregati di combustione per combustibili liquidi e gassosi in CMF, pertanto la loro collocazione in una "rimessa senza resistenza al fuoco" è ammessa. Per lo stoccaggio dell'olio da riscaldamento ci sono le seguenti possibilità:

- Stoccaggio di qualsiasi quantità in un locale serbatoio separato con resistenza al fuoco EI 60
- Stoccaggio di al massimo 2'000 l in un locale serbatoio separato con resistenza al fuoco EI 30
- Stoccaggio di al massimo 2'000 l ciascuno in piccoli serbatoi con 30 minuti di resistenza al fuoco nel locale d'installazione dell'aggregato di combustione per combustibili liquidi

Nei locali di riscaldamento separati con resistenza al fuoco EI 60 è permesso stoccare al massimo 4'000 l d'olio da riscaldamento in piccoli serbatoi, oppure fino a 8'000 l in serbatoi d'acciaio.

**Nota esplicativa / interpretazione**

**FAQ resa pubblica**