



Numero FAQ – 16-006

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Prescrizioni: 16-15 Vie di fuga e di soccorso

Cifra, Capoverso: [2.5.5, capoverso 2](#)

Tema: Vie di fuga

Data della decisione: 05.03.2015

Domanda:

Le porte sulle vie di fuga devono sempre poter essere aperte rapidamente e senza l'impiego di mezzi ausiliari.

Si può usare un pomello per aprire una porta d'emergenza?

Devono essere osservate condizioni specifiche per l'impiego di un pomello sulla porta d'emergenza?

Risposta della CPPA:

No. Siccome si tratta di norme armonizzate SN EN 179 nonché SN EN 1125, possono essere messe in commercio soltanto ferramenta per le porte di fuga corrispondenti a queste norme.

Secondo l'appendice alla cifra 2.5.5 le porte chiudibili nelle vie di fuga possono essere realizzate senza armature per le porte di fuga, se si tratta di porte d'entrata degli appartamenti o le porte di singoli locali terminali con solo un'uscita, la quale è contemporaneamente anche l'entrata (per es. camere degli alberghi, aule scolastiche, uffici, depositi, locali tecnici, cantine). Per simili porte sarebbe ammesso un cilindro con pomello, tuttavia può essere installato anche un normale cilindro di chiusura.

Nota esplicativa / interpretazione

FAQ resa pubblica