



FAQ-Nummer – 16-006
Brandschutzvorschriften VKF, Ausgabe 2015
Vorschrift: 16-15 Flucht- und Rettungswege

Ziffer, Absatz: 2.5.5, Absatz 2

Thema: Fluchtwege

Beschlussdatum: 05.03.2015

Frage:

Türen in Fluchtwegen müssen sich in Fluchtrichtung jederzeit ohne Hilfsmittel rasch öffnen lassen. Darf man einen Drehknopf zum Öffnen einer Nottür anwenden? Müssen bestimmte Bedingungen für die Anwendung von einem Drehknopf auf einer Nottür berücksichtigt werden?

Antwort ABSV:

Nein. Da es sich bei der SN EN 179 sowie der SN EN 1125 um harmonisierte Normen handelt, dürfen Fluchttürbeschläge nur entsprechend dieser Normen in Verkehr gebracht werden.

Gemäss Anhang zu Ziffer 2.5.5 dürfen abschliessbare Türen in Fluchtwegen ohne Fluchttürbeschläge ausgeführt werden, sofern es sich um Wohnungseingangstüren oder um Türen aus einzelnen, endständigen Räumen mit nur einem Ausgang welcher auch der Zugang ist (z.B. Hotelzimmer, Schulzimmer, Büro, Lager, Technikräume, Keller) handelt. An solchen Türen wäre ein Drehknopfzylinder zulässig, es kann jedoch auch ein normaler Schliesszylinder eingebaut werden.

Erläuterung / Interpretation
FAQ öffentlich publiziert