



## Numero FAQ – 16-005

### Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

### Prescrizioni: 16-15 Vie di fuga e di soccorso

**Cifra, Capoverso:** 3.2.4  
**Tema:** Via di fuga attraverso locali come rimesse per veicoli a motore e parcheggi  
**Data della decisione:** 19.02.2015

---

#### **Domanda:**

Nelle costruzioni abitative possono condurre le vie di fuga dai locali come cantine, per le attività manuali, ecc., attraverso il locale per il parcheggio di veicoli a motore, nel vano scale risp. all'aperto? Come è con i parcheggi?

---

#### **Risposta della CPPA:**

Secondo il testo della direttiva:

Caso 1: locale rimessa per veicoli a motore ( $\leq 600 \text{ m}^2$ ): no.

Il locale di parcheggio appartiene sì alla destinazione d'uso 'abitazione' (cifra 3.2), deve tuttavia essere realizzato come compartimento tagliafuoco separato, secondo la DA 15-15, cifra 3.7.12. Quindi non forma nessuna unità di destinazione d'uso e per questo la DA 16-15, cifra 3.2.4 non è applicabile.

Caso 2: parcheggio ( $> 600 \text{ m}^2$ ): no.

Nella destinazione d'uso 'parcheggio' (cifra 3.7), la fuga attraverso i locali adiacenti non è permessa.

**Nota esplicativa / interpretazione**

**FAQ resa pubblica**