

## INFORMATION ZUR ANERKENNUNG VON EN GEPRÜFTEN BAUTEILEN

Sehr geehrte Gesuchstellerin,  
Sehr geehrter Gesuchsteller,

um Ihnen die Vorbereitung der Anträge zu erleichtern, haben wir die wichtigsten Punkte in Kurzform aufgelistet.

### Grundvoraussetzungen für eine Anerkennung

#### **Zieldefinition**

Bei komplexen Anträgen sind uns die Anerkennungsziele in schriftlicher Form darzustellen. Dadurch können die eingereichten Unterlagen mit den gewünschten Zielen verglichen werden.

#### **Vollständige Prüfberichte**

Die eingesendeten Prüfberichte müssen die Vorgaben der europäischen Normen erfüllen. Die genauen Spezifikationen was ein Prüfbericht enthalten soll, ist in der EN 1363-1 unter Punkt 12 vorzufinden. Es sind vollständige Prüfberichte und keine Kurzfassungen einzureichen.

#### **Gruppen im Brandschutzregister**

Im Brandschutzregister werden Baustoffe und Bauteile je nach ihrer Verwendungsart verschiedenen Gruppen zugeordnet. Auf der Homepage finden Sie die möglichen Haupt- und Untergruppen unter <https://www.bsronline.ch/de/registersuche/>

#### **Normativer direkter Anwendungsbereich**

Der direkte Anwendungsbereich wird auf Basis des Prüfberichtes erstellt.

#### **Nicht normativer erweiterter Anwendungsbereich (Gutachten)**

Nicht normative Erweiterungen sind möglich und mittels Gutachten nachzuweisen. Welche Punkte in einem Gutachten aufgeführt werden müssen, finden Sie in unserem „Leitfaden Gutachten“ auf unserer Homepage:

⇒ [LINK](#)

#### **Zustellung der Unterlagen**

In welcher Form ein Antrag einzureichen ist (Anzahl, Papier oder Datenform etc.) finden Sie auf der Seite 3 unseres Antragsformulars für Baustoffe/Bauteile:

<https://www.bsronline.ch/de/formulare/>

## Spezifische Informationen zum Anerkennungsverfahren

### Türen (voll / verglast)

Folgende Gruppen sind massgebend:

Gruppe 241: Brandschutztüren (ohne Verglasung)

Gruppe 242: Brandschutztüren mit Verglasung

Brandschutztüren benötigen eine Brandprüfung nach EN 1634-1

Wichtig: Für volle und verglaste Türen wird je eine separate Anerkennung ausgestellt.

### Türen (1- / 2 flügelig)

Im Register werden 1- und 2 flügeligen getrennt betrachtet und anerkannt.

Wichtig: Für 1- und 2 flügelige Türen wird je eine separate Anerkennung ausgestellt.

### Türen in Normtragkonstruktionen

Jede Tür wird in der Brandprüfung in eine Tragkonstruktion eingebaut. Gemäss den EN-Normen gibt es Normtragkonstruktionen (siehe EN 1363-1, Ziffer 7.2.2)

Wichtig: Für Türen in Normtragkonstruktionen werden separate Anerkennungen ausgestellt.

### Türen in nicht genormten Tragkonstruktionen

Wenn Sie Ihre Türen in nichtgenormte Tragkonstruktionen einbauen wollen, benötigen wir eine Kombinationsprüfung (Türe in nichtgenormter Tragkonstruktion nach EN 1634-1, im speziellen Ziffer 7.2.3). Die nicht genormte Tragkonstruktion muss einen eigenen Nachweis und eine eigene VKF Anerkennung haben (siehe Wände)

Wichtig: Für Türen in nicht genormten Tragkonstruktionen werden separate Anerkennungen ausgestellt.

### Wände (nicht genormte Tragkonstruktionen)

Es sind folgende Gruppen massgebend.

Gruppe 204: Innenwände, nichttragend

Gruppe 222: Verglasungen vertikal

Wände (nicht genormte Tragkonstruktionen) benötigen eine Brandprüfung nach EN 1364-1.

Wichtig: Für Wände werden separate Anerkennungen ausgestellt.

### Beispiel für einen Türtyp (A) mit dem vollen Anerkennungsumfang

- |                  |                                     |         |          |                           |
|------------------|-------------------------------------|---------|----------|---------------------------|
| 1. Anerkennung → | Türtyp (A)                          | 1- flg. | voll     | in Normtragkonstruktionen |
| 2. Anerkennung → | Türtyp (A)                          | 1- flg. | verglast | in Normtragkonstruktionen |
| 3. Anerkennung → | Türtyp (A)                          | 2- flg. | voll     | in Normtragkonstruktionen |
| 4. Anerkennung → | Türtyp (A)                          | 2- flg. | verglast | in Normtragkonstruktionen |
| 5. Anerkennung → | Türtyp (A)                          | 1- flg. | voll     | in Tragkonstruktion (X)   |
| 6. Anerkennung → | Türtyp (A)                          | 1- flg. | verglast | in Tragkonstruktion (X)   |
| 7. Anerkennung → | Türtyp (A)                          | 2- flg. | voll     | in Tragkonstruktion (X)   |
| 8. Anerkennung → | Türtyp (A)                          | 2- flg. | verglast | in Tragkonstruktion (X)   |
| 9. Anerkennung → | nicht genormte Tragkonstruktion (X) |         |          |                           |

### **Abschottungen**

Für Abschottungen ist das Antragsformular inklusive den beiliegenden Tabellen vollständig auszufüllen. Zudem verweisen wir Sie auf die Beschlussammlung für EN- normierte Baustoff- und Bauteilprüfungen, Punkt 1.17:

⇒ [LINK](#)