

Numero FAQ: 10-003

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Norma protezione antincendio 10-15 / Nozioni e definizioni

Cifra, Capoverso: [Nuova](#)

Tema: Sono da definire i termini "soppalco" e "locale"

Data della decisione: 21.08.2015

Domanda:

Quali sono le definizioni per i termini "soppalco" e "locale"?

Risposta comitato PA:

Soppalco

Un soppalco è un piano aggiuntivo posto più in alto e percorribile all'interno di un locale. La superficie del soppalco è minore della superficie base del locale. La superficie della pianta dello spazio vuoto deve ammontare a più del 50% della superficie base del piano posto più in basso.

Locale

Un locale è uno spazio nelle costruzioni e negli impianti, accessibile alle persone, delimitato su tutti i lati. La sua dimensione verticale è limitata ad un piano. I soppalchi e gli spazi sottostanti e separati non sono da considerare come locali indipendenti.

Dettagli per locale

Valgono come spazi sottostanti e separati in particolare: piccoli locali per la pulizia, spazi sanitari a più parti (per es. guardaroba / docce, WC), piccoli vani tecnici, armadi a muro agibili, ecc.).

**Richiesta all'AJET per la modifica in occasione della prossima
revisione**

Senza valore legale fino all'approvazione da parte dell'AJET

FAQ resa pubblica