

Numero FAQ: 12-001

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Elenco direttive antincendio 12-15 / Prevenzione incendi e protezione antincendio organizzativa

Cifra, Capoverso: [4.3](#)

Tema: Incaricato della sicurezza della protezione antincendio

Data della decisione: 29.01.2015

Domanda:

Secondo l'articolo 2 della norma antincendio valgono le prescrizioni 2015 per le nuove costruzioni o per le ristrutturazioni o in caso di pericolo considerevole.

Il campo d'applicazione della direttiva 12-15 è lo stesso di quello della norma? Oppure le costruzioni esistenti sono pure coinvolte, siccome si tratta quasi esclusivamente di domande organizzative?

Risposta comitato PA:

La direttiva vale per i proprietari e gli utenti nonché per tutte le costruzioni e gli impianti, se per la loro realizzazione non sono richieste misure costruttive.

Le misure costruttive aggiuntive (per es. l'installazione di sistemi d'informazione fonici) oppure le misure organizzative supplementari (per es. la richiesta dei piani d'intervento per il corpo pompieri, dove finora non esistevano, oppure la richiesta di un incaricato della sicurezza della protezione antincendio, in esercizi dove finora non erano obbligati a ciò) non possono essere dedotte solamente per il fatto che le PA 2015 siano entrate in vigore.

Le costruzioni e gli impianti esistenti nonché le misure organizzative d'esercizio sono quindi da adeguare proporzionalmente alla direttiva antincendio, se vengono eseguiti sostanziali cambiamenti, ampliamenti o modifiche di destinazione d'uso costruttive o d'esercizio, oppure il pericolo per le persone è particolarmente grande [derivazione dalla NA 1-15, art. 2, cpv.2].

Nota esplicativa / interpretazione

FAQ resa pubblica