

Numero FAQ: 12-002

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Elenco direttive antincendio 12-15 / Prevenzione incendi e protezione antincendio organizzativa

Cifra, Capoverso: [6.1, capoverso 4 - Appendice](#)

Tema: Richiesta di impianti informativi fonici secondo la norma EN 60849

Data della decisione: 29.01.2015

Domanda:

Possono essere menzionate, oltre alla richiesta secondo la norma EN60849, le norme di prova valide EN-54-4, EN54-16 ed EN54-24? I sistemi installati devono essere esaminati secondo queste norme: conformità CE e dichiarazione delle prestazioni.

La sopraccitata EN60849 risale all'anno 1998 e presumibilmente verrà sostituita dalla nuova EN54-32. Questa è ancora in consultazione presso il comitato tecnico europeo CEN TC72. Nel documento sullo stato tecnico (STP) del forum per la protezione antincendio tecnica (FftB) erano contenute anche le norme di prova EN54-4, EN54-16 ed EN54-24. Queste sono rilevanti per i sistemi d'informazione che vengono richiesti secondo la DA12-15. La EN60849 è in questo senso obsoleta e non rimanda a queste norme di prova.

Risposta comitato PA:

Siccome per le norme di prova elencate ulteriormente hEN 54-4, hEN 54-16 ed hEN 54-24 si tratta di norme armonizzate, i prodotti che sottostanno ai rispettivi settori di validità di queste norme possono essere messi in commercio in Svizzera solo se essi corrispondono ai requisiti delle hEN. Una menzione aggiuntiva nella direttiva antincendio non è necessaria, siccome per l'immissione in commercio è competente l' UFCL/SECO.

Nota esplicativa / interpretazione

FAQ resa pubblica