

Numero FAQ: 14-011

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Elenco direttive antincendio

14-15 / Utilizzo di materiali da costruzione

Cifra, Capoverso: [3.2.2](#)

Tema: Coibentazione termica a cappotto - strisce antincendio perimetrali nelle CMF

Data della decisione: 23.04.2015

Domanda:

La cifra 3.2.2 vale anche in una CMF con un appartamento integrato, se l'altezza del fabbricato supera gli 11 m?

Risposta comitato PA:

Si può rinunciare nelle CMF nonché nelle CMF con appartamento integrato alla realizzazione delle misure di protezione antincendio secondo la cifra 3.2.2 della DA 14-15. Siccome secondo la cifra 3.7.3, capoverso 1 della DA 15-15 non si devono formare compartimenti tagliafuoco, una segmentazione della facciata non produce un aumento della sicurezza antincendio.

**Richiesta all'AIET per la modifica in occasione della prossima
revisione**

Senza valore legale fino all'approvazione da parte dell'AIET

FAQ resa pubblica