

## FAQ-Nummer: 14-011

### Brandschutzvorschriften VKF, Ausgabe 2015

### Brandschutzrichtlinie 14-15 / Verwendung von Baustoffen

Ziffer, Absatz: [3.2.2](#)

Thema: Wärmedämm-Verbundsysteme - Brandriegel bei EFH

Beschlussdatum: 23.04.2015

#### Frage:

Gilt Ziffer 3.2.2 auch bei einem EFH mit Einliegerwohnung, wenn die Gebäudehöhe über 11 m liegt?

#### Antwort ABSV:

Auf die Ausführung der Brandschutzmassnahmen gemäss Ziffer 3.2.2 der BSR 14-15 kann bei EFH sowie EFH mit Einliegerwohnung verzichtet werden. Da gemäss Ziffer 3.7.3, Absatz 1 der BSR 15-15 keine Brandabschnitte zu bilden sind, ergibt eine Segementierung an der Fassade keine erhöhte Brandsicherheit.

**Antrag an IOTH zur Änderung bei nächster Revision**

**Ohne Rechtskraft bis Verabschiedung durch das IOTH**

**FAQ öffentlich publiziert**