

## Numero FAQ: 14-016

### Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

#### Elenco direttive antincendio

#### 14-15 / Utilizzo di materiali da costruzione

Cifra, Capoverso

[3.3.1, capoverso 5](#)

Tema:

Strato di materiali da costruzione RF1 tra il pavimento delle terrazze e la copertura dei tetti

Data della decisione:

21.08.2015

#### Domanda:

- Chiarimento dell'applicabilità di un tessuto in fibra di vetro-Vlies con uno spessore < 1.0 mm come "Strato di materiale da costruzione RF1 tra il pavimento della terrazza e la copertura del tetto".

- Presa di posizione chiara in riferimento all'appendice 3.3.1 alla pagina 23 dell'attuale direttiva antincendio 14-15.

Questa appendice è la fonte di tanta confusione e insicurezza, se un tessuto in fibra di vetro con uno spessore di 0.14 mm e un IC 6q.3 è ammesso per questa applicazione. Spesso questo prodotto non viene accettato, come strato di materiali da costruzione del gruppo RF1 tra pavimento della terrazza e l'otturazione, dagli esperti cantonali della protezione antincendio o dai rappresentanti delle assicurazioni cantonali dei fabbricati, con il rimando all'**appendice** alla pagina 23 (per es. tessuti in fibra di vetro > 1.0 mm). Questo sebbene nella direttiva antincendio, alla pagina 8 al punto 5, venga richiesto in modo chiaro uno strato continuo del gruppo RF1 (senza spessore minimo).

#### Presenza di posizione di un'assicurazione fabbricati cantonale:

"Il prodotto non può tuttavia essere considerato, in base alla discussione interna, come superficie chiusa (tessuto a intreccio). Pertanto il requisito della superficie chiusa (lo strato superiore deve corrispondere al gruppo RF1) non è rispettato. Ci deve essere inoltrato per l'esame e l'autorizzazione un nuovo prodotto con l'IC 6.3 oppure 6q.3, con una struttura del tessuto ermetica, che rispetti pure il requisito della stabilità nonché della resistenza."

#### - Quali requisiti deve adempiere questo strato RF1?

- Spessore del materiale?
- Peso inerente alla superficie?
- Caratteristica della superficie?
- Struttura del materiale?

---

**Risposta comitato PA:**

Secondo la DA 14-15, Utilizzo di materiali da costruzione, cifra 3.3.1, capoverso 5, è richiesto come strato di separazione uno strato continuo di materiali da costruzione RF1. Lo strato continuo deve essere realizzato in superficie in modo ermetico (nessuna lamiera perforata, ecc.).

L'appendice, alla cifra 3.3.1, generalità, deve essere modificato come segue:

Sono strati di materiale da costruzione RF1 tra il pavimento delle terrazze e le coperture del tetto per es.:

- Strato di sabbione
- Lamiera
- Tessuto in fibra di vetro.

**Correzione (previsto 2016)**

**FAQ resa pubblica**