

Risposta comitato PA:

I ragionamenti sono fondamentalmente corretti. Dal punto di vista del comitato PA si dovrebbe consentire la creazione di una terrazza utilizzata anche sul tetto degli edifici alti, tuttavia un edificio alto non dovrebbe essere dotato su tutta la superficie con un pavimento della terrazza combustibile.

Il comitato PA considera sostenibile, per la costruzione della terrazza in un edificio alto, una superficie fino a 600 m² (RF 3) risp. 1'200 m² (RF 2).

L'ammissibilità rientra nell'apprezzamento dell'autorità della protezione antincendio competente e deve essere stabilita in modo inerente all'oggetto.

Nota esplicativa / interpretazione

FAQ resa pubblica