

## Numero FAQ: 14-004

### Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

#### Elenco direttive antincendio 14-15 / Utilizzo di materiali da costruzione

Cifra, Capoverso: [4.2](#)

Tema: Impiego di rivestimenti per pavimenti nelle vie di fuga

Data della decisione: 05.03.2015

#### Domanda:

Si tratta dell'impiego di rivestimenti per i pavimenti nelle vie di fuga e nei locali interni. In base alla tabella (pagina 11) i nostri rivestimenti per i pavimenti (classe d'incendio Bfl-s1) non possono più essere utilizzati nelle vie di fuga orizzontali (concetto di costruzione) negli edifici alti.

- a) Nell'esistente ospedale cantonale di San Gallo simili rivestimenti per i pavimenti sono stati messi in posa anche nei corridoi. Questi devono essere sostituiti?
- b) Desideriamo gentilmente conoscere i motivi per cui si è giunti a questo inasprimento dei requisiti?

#### Risposta comitato PA:

- a) Le misure costruttive supplementari (per es. sostituzione dei rivestimenti per i pavimenti negli edifici esistenti) non possono essere sviate solamente per il fatto che le PA 2015 siano entrate in vigore.

Le costruzioni e gli impianti esistenti sono quindi da adeguare proporzionalmente alle prescrizioni antincendio, se vengono eseguiti sostanziali cambiamenti, ampliamenti o modifiche di destinazione d'uso costruttive o d'esercizio, oppure il pericolo per le persone è particolarmente grande [derivazione dalla NA 1-15, art. 2, cpv.2].

- b) A posteriori l'inasprimento introdotto nella tabella 4.2 nel settore dei rivestimenti per i pavimenti nelle vie di fuga orizzontali degli edifici alti nell'ambito del concetto di costruzione [RF1] a confronto delle PA 2005 [RF2] non è più condivisibile. La tabella deve essere modificata, in modo che negli edifici alti nelle vie di fuga orizzontali sia per il concetto di costruzione che per il concetto dell'impianto di spegnimento possano essere impiegati i rivestimenti per i pavimenti del gruppo RF2.

**Richiesta all'AIET per la modifica in occasione della prossima revisione**

**Senza valore legale fino all'approvazione da parte dell'AIET**

**FAQ resa pubblica**