

## Aufzugschachttüren und -tore ohne Prüfnachweis

Aufzugschachttüren und -tore ohne Prüfnachweis sind bis 31.08.2017 einsetzbar. Ab diesem Zeitpunkt werden nur noch geprüfte Konstruktionen nach EN 81-58 oder 1634-1 anerkannt.

Sicherheitsinstitut <b>Flügel- und Falttüren A60 für Aufzugsschächte</b>	1996	Sicherheitsdokument <b>1251-06</b> , vormals BVD Blatt GE 9.6
Sicherheitsinstitut <b>Schiebetüren A60 für Aufzugsschächte</b>	1996	Sicherheitsdokument <b>1251-07</b> , vormals BVD Blatt GE 9.7
Sicherheitsinstitut <b>Vertikalschiebetüren A60 für Aufzugsschächte</b>	1996	Sicherheitsdokument <b>1251-08</b> , vormals BVD Blatt GE 9.8