

Portes de cages d'ascenseurs admises sans certificat d'examen

Les portes de cages d'ascenseurs sans certificat d'examen sont encore admises jusqu'au 31.08.2017. A partir de cette date, seules seront reconnues les constructions testées selon EN 81-58 ou 1634-1.

| | | |
|--|------|---|
| Institut de sécurité Portes d'ascenseur A60 à battants et repliables | 1996 | Document de sécurité 1251-06 , anciennement Feuille SPI BA 9.6 |
| Institut de sécurité Portes d'ascenseur A60 coulissantes | 1996 | Document de sécurité 1251-07 , anciennement Feuille SPI BA 9.7 |
| Institut de sécurité Portes d'ascenseur A60 coulissantes verticalement | 1996 | Document de sécurité 1251-08 , anciennement Feuille SPI BA 9.8 |