

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 19511

Groupe 115	Toiture - lanterneau	
Requérant	Lamilux Heinrich Strunz GmbH Ziehstrasse 2 95111 Rehau Germany	
Fabricant	Lamilux Heinrich Strunz GmbH 95111 Rehau Germany	
Produit	Lichtband/lanterneau 4-fach-Stegplatte	
Description	Panneau nervuré à quadruple paroi en polycarbonate. Épaisseur 10 mm. Dans un système de cadre en aluminium.	
Documentation	FPC Flüeler Polymer Consulting: Rapport d'essais '132-07/3' (29. Februar 2008)	
Conditions d'examen	AEAI 11 « Plaques en matière plastique » du 01.04.2011	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle minimale:	RG 3*
	Résistance à la grêle minimale sans aspect:	RG 5*
	Résistance à la grêle aspect:	RG 3*
	Résistance à la grêle protection de lumière:	RG --
	Résistance à la grêle translucidité:	RG 5*
	Résistance à la grêle mécanique:	RG --
	Résistance à la grêle étanchéité:	RG 5*
Remarques	* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux	
Durée de validité	31.12.2019	
Date d'édition	01.01.2015	Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Remplace l'attestation du	01.01.2010	



Martin Jordi



Sabine Lascheit