

VKF Hagelschutz VKF Nr. 19512

Gruppe 115	Dach - Lichtband	
Gesuchsteller	Lamilux Heinrich Strunz GmbH Ziehstrasse 2 95111 Rehau Germany	
Hersteller	Lamilux Heinrich Strunz GmbH 95111 Rehau Germany	
Produkt	Lichtband/lanterneau 6-fach-Stegplatte	
Beschrieb	Sechsfach-Stegplatte aus Polycarbonat. Dicke 16mm. Im Aluminium-Rahmen-System.	
Unterlagen	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '132-07-2' (29.02.2008)	
Prüfbestimmungen	11 VKF Kunststoffplatten vom 1. 4. 2011	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3*
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW 5*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3*
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 5*
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 5*
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	01.01.2015	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2010	



Martin Jordi



Sabine Lascheit