



Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 19512

Groupe 115	Toiture - lanterneau	
Requérant	Lamilux Heinrich Strunz GmbH Ziehstrasse 2 95111 Rehau Germany	
Fabricant	Lamilux Heinrich Strunz GmbH 95111 Rehau Germany	
Produit	Lichtband/lanterneau 6-fach-Stegplatte	
Description	Panneau nervuré à sextuple paroi en polycarbonate. Épaisseur 16 mm. Dans un système de cadre en aluminium.	
Documentation	FPC Flüeler Polymer Consulting: Rapport d'essais '132-07-2' (29.02.2008)	
Conditions d'examen	AEAI 11 « Plaques en matière plastique » du 01.04.2011	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle minimale:	RG 3*
	Résistance à la grêle translucidité:	RG 5*
	Résistance à la grêle aspect:	RG 3*
	Résistance à la grêle étanchéité:	RG 5*
	Résistance à la grêle minimale sans aspect:	RG 5*
	Résistance à la grêle protection de lumière:	RG --
	Résistance à la grêle mécanique:	RG --
Remarques	* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux	
Durée de validité	31.12.2019	
Date d'édition	01.01.2015	Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Remplace l'attestation du	01.01.2010	

Martin Jordi

Sabine Lascheit