

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 19681

<b>Gruppe 134</b>	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
<b>Gesuchsteller</b>	DAW Schweiz AG Gewerbstrasse 6 8606 Nänikon Schweiz	
<b>Hersteller</b>	DAW SE 64372 Ober-Ramstadt Germany	
<b>Produkt</b>	Capatect System Carbon Dark Side	
<b>Beschrieb</b>	Deckputz: AmphiSilan Fassadenputz K30 (Kunststoffputz), d=3mm. Anstrich Thermosan über Deckputz. Grundputz: Armierungsmörtel CarboNit, d=6mm. Bewehrung: Capatec Gewebe 650, zweilagig. Dämmstoff: Mineralwolle auf Dämmplatte 034 149 Extra, d=100mm. Dämmplatten mechanische mit flächenbündigen Dübeln befestigt. Gesamtstärke Putzaufbau 9 mm. Der Probekörper wurde mit Kantenschutz geprüft.	
<b>Unterlagen</b>	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht 'DAW Schweiz PB 362-15-4' (16. März 2015)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 5*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 5*
<b>Bemerkungen</b>	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2020	
Ausstelldatum	10.04.2015	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	10.04.2015	

*M. Jordi*

Martin Jordi

*Sabine Lascheit*

Sabine Lascheit