



VKF Hagelschutz Nr. 19681

Inhaber /-in
DAW Schweiz AG
Gewerbstrasse 6
8606 Nänikon
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt Capatect System Carbon Dark Side

Beschreibung Deckputz: AmphiSilan Fassadenputz K30 (Kunststoffputz), d = 3 mm.
Anstrich Thermosan über Deckputz.
Grundputz: Armierungsmörtel CarboNit, d = 9 mm.
Bewehrung: Capatec Gewebe 650, zweilagig.
Dämmstoff: Mineralwolle auf Dämmplatte 034 149 Extra, d=100mm.
Dämmplatten mechanische mit flächenbündigen Dübeln befestigt.
Gesamtstärke Putzaufbau 9 mm.
Der Probekörper wurde mit Kantenschutz "Capatect Gewebe-Eckschutz" geprüft.

Unterlagen FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht 'DAW Schweiz PB 362-15-4' (16. März 2015); Egli Engineering AG: Gutachterliche Stellungnahme '1012_01-CarbonDarkSide' (20. Juli 2020)

VKF Prüfbestimmungen 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.04 vom 01.06.2014

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 5*
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 5*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 29.09.2020
Ersetzt Dokument vom 10.04.2015

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch