

VKF Hagelschutz VKF Nr. 19687

Gruppe 134	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
Gesuchsteller	DAW Schweiz AG Gewerbstrasse 6 8606 Nänikon Schweiz	
Hersteller	DAW SE 64372 Ober-Ramstadt Germany	
Produkt	Capatect System Carbon Classic	
Beschrieb	Deckputz: AmphiSilan Fassadenputz K30 (Kunststoffputz), d=3mm. Anstrich Thermosan über Deckputz. Grundputz: Armierungsmörtel CarboNit, d=6mm. Bewehrung: Capatec Gewebe 650, zweilagig. Dämmstoff: Polystyrol ESP 035 auf Dämmplatte, d=140mm. Dämmplatten geklebt, ohne mechanische Befestigung. Gesamtstärke Putzaufbau 9 mm. Der Probekörper wurde mit Kantenschutz geprüft .	
Unterlagen	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht 'DAW Schweiz PB 362-15-2' (16. März 2015)	
Prüfbestimmungen	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 5* HW 5*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	10.04.2014	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2010	

M Jordi

Martin Jordi

Sabine Lascheit

Sabine Lascheit