



VKF Hagelschutz Nr. 19687

Inhaber /-in
DAW Schweiz AG
Gewerbstrasse 6
8606 Nänikon
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt Capatect System Carbon Classic

Beschreibung Deckputz: AmphiSilan Fassadenputz K30 (Kunststoffputz), d = 2 mm.
Anstrich Thermosan über Deckputz.
Grundputz: Armierungsmörtel CarboNit, d = 9 mm.
Bewehrung: Capatec Gewebe 650, zweilagig.
Dämmstoff: Polystyrol ESP 035 auf Dämmplatte, d=140mm.
Dämmplatten geklebt, ohne mechanische Befestigung.
Gesamtstärke Putzaufbau 9 mm.
Der Probekörper wurde mit Kantenschutz "Capatect Gewebe-Eckschutz" geprüft .

Unterlagen FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht 'DAW Schweiz PB 362-15-2' (16. März 2015); Egli Engineering AG: Gutachterliche Stellungnahme '1012_02CarbonClassic' (20. Juli 2020)

VKF Prüfbestimmungen 08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 5*
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 5*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 29.09.2020
Ersetzt Dokument vom 10.04.2014

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen


Martin Jordi


Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch