

VKF Hagelschutz Nr. 19687

Inhaber /-in Hersteller /-in

DAW Schweiz AG Gewerbestrasse 6 8606 Nänikon Schweiz

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt Capatect System Economy Carbon

Beschreibung Deckputz: AmphiSilan Fassadenputz K30 (Kunststoffputz), d = 2 mm.

Anstrich Thermosan über Deckputz.

Grundputz: Armierungsmörtel CarboNit, d = 9 mm. Bewehrung: Capatec Gewebe 650, zweilagig.

Dämmstoff: Polystyrol ESP 035 auf Dämmplatte, d=140mm. Dämmplatten geklebt, ohne mechanische Befestigung.

Gesamtstärke Putzaufbau 9 mm.

Der Probekörper wurde mit Kantenschutz "Capatect Gewebe-Eckschutz" geprüft .

Unterlagen FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht 'DAW Schweiz PB 362-15-2' (16. März

2015); Egli Engineering AG: Gutachterliche Stellungnahme '1012_02CarbonClassic'

(20. Juli 2020)

VKF Prüfbestimmungen 08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 5* **Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 5*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich

innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2025 Ausstellungsdatum 05.03.2023 Ersetzt Dokument vom 29.09.2020 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi Eveline Augsburger

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW -- Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 5*