

VKF Hagelschutz VKF Nr. 19693

Gruppe 134	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
Gesuchsteller	Greutol AG Libernstrasse 28 8112 Otelfingen Schweiz	
Hersteller	Greutol AG 8112 Otelfingen Schweiz	
Produkt	Greotherm System K Combi-Putz 488	
Beschrieb	Deckputz: Greutol Kunststoffdeckputz organisch, Körnung d=2mm. Anstrich GreoColor OptiSilc über Deckputz. Grundierung: GreoPrime Voranstrich Uni. Armierung: Greutol Glasgittergewebe Typ 3000. Unterputz: Greutol CombiPutz 488, Schichtdicke 4mm. Dämmstoff: Greotherm (expandiertem Polystyrol-Hartschaum) EPS 031, 160 mm. Dämmplatten geklebt, ohne mechanische Befestigung. Gesamtstärke Putzaufbau 6 mm. Der Probekörper wurde mit Kantenschutz geprüft.	
Unterlagen	Egli Engineering AG: Prüfbericht '515_1' (30. März 2015)	
Prüfbestimmungen	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 2*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	29.05.2015	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2010	



Martin Jordi



Sabine Lascheit