

VKF Hagelschutz VKF Nr. 19695

Gruppe 134	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
Gesuchsteller	Greutol AG Libernstrasse 28 8112 Otelfingen Schweiz	
Hersteller	Greutol AG 8112 Otelfingen Schweiz	
Produkt	Greotherm System K Multiflexspachtel 588	
Beschrieb	Deckputz: Greutol Kunststoffdeckputz aussen Vollabrieb, Körnung d=2mm. Anstrich GreoColor OptiSilc über Deckputz. Grundierung: GreoPrime Voranstrich Uni. Armierung: Greutol Glasgittergewebe Typ 3000. Unterputz: Greutol Multiflexspachtel 588, Schichtdicke 9 mm. Dämmstoff: EPS Lambda White, Schichtdicke 160 mm. Dämmplatten geklebt, ohne mechanische Befestigung. Gesamtstärke Putzaufbau 11 mm. Der Probekörper wurde mit Kantenschutz geprüft .	
Unterlagen	Egli Engineering AG: Prüfbericht '492.7' (15. Dezember 2015)	
Prüfbestimmungen	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 4*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 5*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	29.05.2015	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2010	



Martin Jordi



Sabine Lascheit