

VKF Hagelschutz VKF Nr. 19696

Gruppe 134	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
Gesuchsteller	Greutol AG Libernstrasse 28 8112 Otelfingen Schweiz	
Hersteller	Greutol AG 8112 Otelfingen Schweiz	
Produkt	Greotherm System M Combi-Putz 488	
Beschrieb	<p>Deckputz: Greutol Deckputz Silikonharzputz, Körnung d=2mm. Anstrich GreoColor OptiSilc über Deckputz. Grundierung: GreoPrime Voranstrich Uni. Armierung: Greutol Glasgittergewebe Typ 3000. Unterputz: Greutol Combi-Putz 488, Schichtdicke 4 mm. Dämmstoff: Greotherm Steinwolleplatte, 160 mm. Dämmplatten geklebt, ohne mechanische Befestigung. Gesamtstärke Putzaufbau 6 mm. Der Probekörper wurde mit Kantenschutz geprüft.</p>	
Unterlagen	Egli Engineering AG: Prüfbericht '515_5' (30. März 2015)	
Prüfbestimmungen	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 3*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	29.05.2015	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2010	

M Jordi

Martin Jordi

Sabine Lascheit

Sabine Lascheit