

VKF Hagelschutz VKF Nr. 20931

Gruppe 140	Fassade - Mineralisch gebundene Platten	
Gesuchsteller	Fermacell GMBH Schweiz Südstrasse 4 Postfach 1310 3110 Münsingen Schweiz	
Hersteller	Fermacell GmbH Deutschland 47119 Duisburg Germany	
Produkt	Powerpanel H2O mit Putzsystem Greutol	
Beschrieb	<p>Putzträgerplatte Powerpanel H2O, Stärke 12,5 mm. Befestigung auf Unterkonstruktion in Holz mit Klammern. Putzaufbau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundputz Greutol Multiplanspachtel (mineralisch) 407, Stärke = 5 mm. - Greutol Glasgittergewebe Nr. 3000. - Voranstrich Uni. - Greutol Deckputz organisch (Kunststoffputz), Stärke 1 mm mit Körnung 2 mm. - Anstrich weiss 2x Greutol GreoColor OptiTop. <p>Gesamtdicke Putz = 6 mm. Ohne Kantenschutz geprüft.</p>	
Unterlagen	Egli Engineering AG: Prüfbericht '497_2' (1. Juli 2015)	
Prüfbestimmungen	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04, 21 VKF Putz auf festem Untergrund vom 1. 11. 2012	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 3*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	15.10.2015	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	10.06.2010	



Martin Jordi



Sabine Lascheit