

VKF Hagelschutz VKF Nr. 21014

Gruppe 114	Dach - Lichtkuppeln	
Gesuchsteller	Wemalux Tageslichttechnik AG Lindenmoosstrasse 19 8910 Affoltern am Albis Schweiz	
Hersteller	Eberspächer Tageslichttechnik GmbH 2451 Au am Leithaberge Austria	
Produkt	Lichtkuppel / Coupole zum Öffnen Typ M5 , 150x150	
Beschrieb	Wemalux Typ M5, 2-schalige Lichtkuppel zum Öffnen. Deckenöffnung 150x150cm ² . Aussenschale Polycarbonat (PC), klar = 3mm. Innenschale Acryl (PMMA), opal = 2mm. Einfassrahmen Alu = 4mm. Geprüft auf Original-Aufsatzkranz GFK	
Unterlagen	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht 'FPC_PB_Nr.382-15/5' (9. Dezember 2015)	
Prüfbestimmungen	10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4*
	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 5*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen	
Ersetzt Anerkennung vom	15.04.2010	

M. Jordi

Martin Jordi

Sabine Lascheit

Sabine Lascheit