

VKF Hagelschutz VKF Nr. 21015

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Gruppe 114 | Dach - Lichtkuppeln | |
| Gesuchsteller | Wemalux Tageslichttechnik AG Lagerstrasse 8 8953 Dietikon Schweiz | |
| Hersteller | Eberspächer Tageslichttechnik GmbH 2451 Au am Leithaberge Austria | |
| Produkt | Lichtkuppel zum Öffnen Typ M5 | |
| Beschrieb | Wemalux Typ M5, dreischalige Kunststoffverglasung zum Öffnen, Polycarbonat PC/PMMA/PMMA, 80x80cm ² . Aussenschale opal = 2mm, Innenschalen klar/opal = 2mm. Einfassrahmen Alu = 4mm. Geprüft auf original Aufsatzkranz GFK. | |
| Unterlagen | FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '175-09/7' (8. Januar 2010), Prüfbericht 'FPC PB 382-15_2' (9. November 2015) | |
| Prüfbestimmungen | 10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 6. 2014, Version 1.04 | |
| Klassifikation Beurteilung | Hagelwiderstand Aussehen: Hagelwiderstand Funktionalität: | HW 4* HW 4* |
| Bemerkungen | * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern | |
| Gültigkeitsdauer | 31.12.2020 | |
| Ausstelldatum | 16.09.2017 | Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen |
| Ersetzt Anerkennung vom | 15.12.2015 | |

M. Jordi

Martin Jordi

D. Bienz

Daniela Bienz