

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 21015

Groupe 114	Toiture – Coupoles d'éclairage	
Requérant	Wemalux Tageslichttechnik AG Lagerstrasse 8 8953 Dietikon Schweiz	
Fabricant	Eberspächer Tageslichttechnik GmbH 2451 Au am Leithaberge Austria	
Produit	Lichtkuppel zum Öffnen Typ M5	
Description	Wemalux type M5, vitrage synthétique triple en verre ouvrant, polycarbonate PC/PMMA/PMMA, 80x80cm ² . Enveloppe extérieure opale = 2mm, enveloppes intérieures claires / opales = 2mm. Bordure en alu = 4mm. Testée avec la costière originale en PRV.	
Documentation	FPC Flüeler Polymer Consulting: Rapport d'essais '175-09/7' (8. Januar 2010), Rapport d'essais 'FPC PB 382-15_2' (9. November 2015)	
Conditions d'examen	AEAI 10 « Coupoles d'éclairage » du 1. 6. 2014, version 1.04	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle aspect: Résistance à la grêle fonctionnalité:	RG 4* RG 4*


Remarques * Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux

Durée de validité 31.12.2020
Date d'édition 16.09.2017
Remplace l'attestation du 15.12.2015

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Martin Jordi



Daniela Bienz