

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 22354

<b>Gruppe 134</b>	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
<b>Gesuchsteller</b>	Sto AG Südstrasse 14 8172 Niederglatt Schweiz	
<b>Hersteller</b>	Sto AG 8172 Niederglatt Schweiz	
<b>Produkt</b>	StoTherm Vario Wärmedämmverbundsystem aus EPS	
<b>Beschrieb</b>	<p>Deckputz (Oberputz): Stolit K 2 mm (organisch) , Körnung d= 2 mm, Stärke t = 2 mm. Anstrich 2x StoColor Dryonic über Deckputz. Zwischenbeschichtung/Voranstrich: Sto-Putzgrund (in der Schweiz wird Sto-Putzgrund als Sto Fond bezeichnet). Grundputz (Unterputz): StoLevell Uni (mineralisch), Stärke t = 3 bis 7 mm. Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz), Stärke t = 5 bis 9 mm. Bewehrung: Sto-Glasfasergewebe 6/6 mm. Dämmstoff: EPS PS15 SE 040, Stärke t = 100 mm. Dämmplatte auf Untergrund mit Thermodübel oberflächennah versenkt befestigt. Der Anerkennung gilt für die Kantenausführung mit dem Sto-Gewebewinkel Strong und dem Sto-Sicherheitsgewebewinkel.</p>	
<b>Unterlagen</b>	Egli Engineering AG: Prüfbericht '579_2' (6. Mai 2016)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	00a VKF Allgemeiner Teil A vom 1. 1. 2010, , 08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 1. 2010	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 3*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3*
<b>Bemerkungen</b>	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2022	
Ausstelldatum	24.03.2017	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	24.03.2011	



Martin Jordi



Daniela Bienz