

VKF Hagelschutz VKF Nr. 22355

Gruppe 134	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
Gesuchsteller	Sto AG Südstrasse 14 8172 Niederglatt Schweiz	
Hersteller	Sto AG 8172 Niederglatt Schweiz	
Produkt	StoTherm Mineral Wärmedämmverbundsystem aus Steinwolle	
Beschrieb	<p>Deckputz (Oberputz): Stolit K 2 mm (organisch) , Körnung d= 2 mm, Stärke t = 2 mm. Anstrich 2x StoColor Dryonic über Deckputz. Zwischenbeschichtung/Voranstrich: Sto-Putzgrund (in der Schweiz wird Sto-Putzgrund als Sto Fond bezeichnet).</p> <p>Grundputz (Unterputz): StoLevell Uni (mineralisch), Stärke t = 5 bis 8 mm. Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz), Stärke t = 7 bis 10 mm. Bewehrung: Sto-Glasfasergewebe 6/6 mm. Dämmstoff: Steinwolleplatte 040, Stärke t = 100 mm. Dämmplatte befestigt mit Thermodübel, oberflächenbündig mit 90 mm Teller und mit Dämmstoff abgedeckt. Der Anerkennung gilt für die Kantenausführung mit dem Sto-Gewebewinkel Strong.</p>	
Unterlagen	Egli Engineering AG: Prüfbericht '579_1' (6. Mai 2016)	
Prüfbestimmungen	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 3*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	24.03.2017	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	24.03.2011	



Martin Jordi



Daniela Bienz