

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 22422

<b>Gruppe 114</b>	Dach - Lichtkuppeln	
<b>Gesuchsteller</b>	VELUX Schweiz AG Industriestrasse 7 4632 Trimbach Schweiz	
<b>Hersteller</b>	VELUX A/S 2970 Horsholm Denmark	
<b>Produkt</b>	VELUX Lichtkuppel mit Acrylhaube, quadratisch, fest verschraubt, Gruppe I A < 1.5 m <sup>2</sup> (transparent)	
<b>Beschrieb</b>	Die Lichtkuppel (einschalig) besteht aus einem Fenster mit Aufsatzkranz (CFP 100100 0073 QV), welches mit einer Haube (ISD 100100 0000) aus Polymethylmethacrylat (PMMA) gedeckt wird. Dicke der äusseren Haube = 3 mm (PMMA). Geprüft auf Aufsatzkranz aus Polyvinylchlorid (PVC). Verbindung Haube mit Aufsatzkranz mittels 8 bis 12 Bajonettverschlüssen (Verschleissteile).	
<b>Unterlagen</b>	Egli Engineering AG: Prüfbericht '296.3' (3. Februar 2011), Gutachterliche Stellungnahme '650_4' (8. Dezember 2016)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3* HW 3*
<b>Bemerkungen</b>	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2022	
Ausstelldatum	22.02.2017	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	27.04.2011	



Martin Jordi



Sabine Lascheit