

VKF Hagelschutz VKF Nr. 22425

Gruppe 114	Dach - Lichtkuppeln	
Gesuchsteller	REAL AG Uttigenstrasse 128 3603 Thun	
Hersteller	JET BIK Producten B.V. 5221 Hertogenbosch Netherlands	
Produkt	REAL Lichtkuppel, quadratisch, fest verschraubt, Gruppe I A < 1.5 m ² (klar/opak/opak)	
Beschrieb	Dreischalige, quadratische Lichtkuppel fest verschraubt. Aussenschale Polycarbonat (PC), klar = 3 mm, Rand überdeckend, UV-Schutzschicht. Zwei Innenschalen Acryl (PMMA), opak = 2 * 2 mm. 12 Verschraubungen. Geprüft auf wärmeisolierten GFK-Aufsatzkranz. Schutzkappe der Verschraubung = Verschleissenteil, nicht geprüft.	
Unterlagen	FPC Flüeler Polymer Consulting: Gutachterliche Stellungnahme '407-16/3' (22. Juli 2016), Prüfbericht '407-16/1' (21. Juli 2016), Gutachterliche Stellungnahme '407-16/4' (2. August 2016)	
Prüfbestimmungen	10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 4*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	01.09.2016	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	27.04.2011	



Martin Jordi



Sabine Lascheit