

VKF Hagelschutz VKF Nr. 22446

Gruppe 134	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
Gesuchsteller	Sto AG Südstrasse 14 8172 Niederglatt Schweiz	
Hersteller	Sto AG 8172 Niederglatt Schweiz	
Produkt	StoTherm PIR mineralisch	
Beschrieb	<p>Deckputz (Oberputz): Stolit K 2 mm (organisch) , Körnung d= 2 mm, Stärke t = 2 mm. Anstrich 2x StoColor Dryonic über Deckputz. Zwischenbeschichtung/Voranstrich: Sto-Putzgrund (in der Schweiz wird Sto-Putzgrund als Sto Fond bezeichnet). Grundputz (Unterputz): StoLevell Uni (mineralisch), Stärke t = 5 bis 6 mm. Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz), Stärke t = 7 bis 8 mm. Bewehrung: Sto-Glasfasergewebe 6/6 mm. Dämmstoff: PIR Top023, Stärke t = 100 mm. Dämmplatte auf Untergrund verdübelt und verklebt. Dübel mit Rondell, Durchmesser 60 mm, in der Dämmung versenkt. Der Anerkennung gilt für die Kantenausführung mit dem Sto-Gewebewinkel Standard.</p>	
Unterlagen	Egli Engineering AG: Prüfbericht '644_4' (15. Dezember 2016)	
Prüfbestimmungen	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 3*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	24.03.2017	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	27.04.2011	



Martin Jordi



Daniela Bienz