



Protection contre la grêle AEAI n° 22782

Demandeur
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen
Schweiz

Fabricant
Ernst Schweizer AG
8908 Hedingen
Schweiz

Groupe 122 - Toiture - Capteurs solaires

Produit Flachkollektor FK1

Description Collecteur plat FK1.
Versions V2, V2V, H2, H2H, H2H18.
Certification Solar Keymark n° 011-7S085 F et 011-7S600F.
L'homologation de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire,
mais pas la couverture ni le support.

Documentation Institut für Solartechnik SPF: Rapport d'essais 'C1193IMP' (17. März 2010); -:
Bestätigung Hersteller '20180818' (18. August 2018)

Conditions d'examen AEAI 19 « Capteurs solaires thermiques » du 01.04.2011 (version soumise à
consultation), Décision AEAI B « Eléments solaires » du 01.04.2011 (EN 12975-2,
méthode 2)

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3
Evaluation

Remarques

Durée de validité 31.12.2023
Date d'édition 16.09.2018
Remplace l'attestation du 28.06.2013

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --