



VKF Hagelschutz Nr. 22782

Inhaber /-in
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen
Schweiz

Hersteller /-in
Ernst Schweizer AG
8908 Hedingen
Schweiz

Gruppe 122 - Dach - Thermische Sonnenkollektoren

Produkt Flachkollektor FK1

Beschreibung Flachkollektor FK1.
Versionen V2, V2V, H2, H2H, H2H18.
Solar Keymark Nummer: 011-7S085 F und 011-7S600F.
Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil,
nicht auf die Abdeckung und die Unterkonstruktion.

Unterlagen Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'C1193IMP' (17. März 2010); -: Bestätigung
Hersteller '20180818' (18. August 2018)

Prüfbestimmungen 19 VKF Thermische Sonnenkollektoren vom 1. 4. 2011 (Vernehmlassungsversion), B
VKF Beschluss Solare Elemente vom 1. 4. 2011 (EN 12975-2 Verfahren 2)

**Klassifikation
Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2023
Ausstellungsdatum 16.09.2018
Ersetzt Dokument vom 28.06.2013

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch