



## Protection contre la grêle AEAI n° 22783

**Demandeur**

Weishaupt AG  
Chrummacherstrasse 8  
8954 Geroldswil  
Schweiz

**Fabricant**

Ernst Schweizer AG  
8908 Hedingen  
Schweiz

**Groupe** 122 - Toiture - Capteurs solaires

**Produit** Flachkollektor WTS-F1

**Description**

Capteurplat WTS-F1.  
Versions K1, K2.  
Certification Solar Keymark n° 011-7S085 F et 011-7S600 F.  
L'homologation de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire,  
mais pas la couverture ni le support.

**Documentation** : 'C1193IMP' (17. März 2010)

**Conditions d'examen** AEAI 19 « Capteurs solaires thermiques » du 01.04.2011 (version soumise à consultation), Décision AEAI B « Eléments solaires » du 01.04.2011 (EN 12975-2, méthode 2)

**Classification** Résistance à la grêle translucidité RG --  
**Evaluation** Résistance à la grêle minimale RG 3  
Résistance à la grêle minimale sans aspect RG 3  
Résistance à la grêle aspect RG 3

**Remarques**

**Durée de validité** 31.12.2018

**Date d'édition** 28.06.2013

**Remplace l'attestation du** 01.11.2011

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

F. Oldenburg

Martin Jordi

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité Mécanique  
Protection de lumière Étanchéité